



Министерство регионального развития Российской Федерации
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

**Открытое акционерное общество
"Научно-исследовательский центр "Строительство"
(ОАО "НИЦ "Строительство")**



Центральный научно-исследовательский институт строительных конструкций
имени В.А. Кучеренко (ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко)
109428, Москва, 2-я Институтская ул. 6, тел.: (499) 170-1548; факс: (499) 171-2250
E-mail: inf@cstroy.ru, Интернет: www.cstroy.ru

№ 24-76 от «16» июля 2012г.

Заместителю Генерального Директора
ООО «Термафлекс Изоляция+»
г-ну Бондареву Д.А.

В Центре исследований сейсмостойкости сооружений по договору № 727/24-27-12/ск от 08.06.12 были проведены динамические испытания системы гибких предварительно теплоизолированных труб FLEXALEN с напорными трубами из полибутена в тепловой изоляции из физически вспененного (газонаполненного) полиэтилена на виброплатформе с целью оценки возможности их использования в районах РФ с сейсмичностью 7÷9 баллов.

Для испытаний были использованы образцы труб FLEXALEN, соединенных посредством компрессионных и сварных соединений.

Указанные трубопроводы могут быть рекомендованы для применения в районах с сейсмичностью 7÷9 баллов. Подробно результаты испытаний приведены в Техническом отчете ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко.

Приложение: Отчет о проведенных испытаниях.

Руководитель Центра
исследований сейсмостойкости сооружений
канд. техн. наук



В.И.Смирнов
В.И.Смирнов

Исполнитель: А.В. Грановский

Тел./факс (499) 174-77-87

